



## ПОЯСНЕНИЯ

(допълнение към Пояснения публикувани на сайтът на Община Балчик на 21.02.2014 г.)

Относно изпълнението на обект

**"Ремонт на сграда за обществено хранене", с ЕКАТТЕ 02508.73.81.2, находяща се на ул. Варненска №2, гр. Балчик, Община Балчик**

Съгласно Публична покана от 18.02.2014 г. обявена в АОП и сайтът на община Балчик, внасяме следните пояснения по постъпили въпроси:

5. По позиция "Дограма": **демонтажът трябва да се предвиди в оферираната цена.**
6. По част "Покрив":
  - **да се предвиди грундиране.**
  - **демонтаж не е предвиден, тъй като хидроизолацията на покривът е изпълнен чрез заливане с горещ битум.**
7. Зидариите да се предвидят от тухли "Четворки" с размери 25см/25см/12см. Разтворът за зидане е по преценка на изпълнителя, като за вложените материали е нужно да се предоставят Декларация за съответствие или сертификат.

**На някой от получените запитвания не можем да дадем точни пояснения, тъй като става въпрос за скрити работи за които няма надлежно изготвени документи свързани с тяхното изпълнение.**

**Молим участниците да се придържат към публикуваната КС, като имат в предвид, че са предвидени до 10% непредвидени разходи от общата сума. Допуска се кратко пояснение, като допълнение към съответната позиция.**

Изготвил: Пламен Сидеров - ст. спец. "ИДК"