

Идентификационен код	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реги
----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство на околната среда и водите  
 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ,  
 ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 2161-0086/23.07.2020г.

На основание на чл.44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ, получено заявление вх. № РР – 5012/20.02.2020г., извършена Претенка №811/21.04.2020г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо изх. № РР – 5012/22.04.2020г., и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 и чл. 168, ал. 1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води:

Титуляр на разрешителното:	„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД гр. Козлодуй
Седалище и адрес на управление:	гр. Козлодуй, п.к. 3320, общ. Козлодуй, обл. Враца
Единен идентификационен код:	106513772
Цел или цели на водовземането:	„Венчки други цели“ (за балнеолечение, реакрция и спорт, спа и лечебни процедури, външни и вътрешни басейни)
Наименование на находището на минерална вода:	Находище № 100 от Приложение 2 към чл.14, т.2 от ЗВ - район „Североизточна България“ - подземни води от магм - валанжински водоносен хоризонт с температура, по – висока от 20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен - участък „Балчик – област Добрич, Община Балчик“
Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич 39459
Съоръжение за водовземане : а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Ви- 45 Кранево, дълбочина 1400м, вписан в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като „оборудван за експлоатация“, намиращ се в ПИ 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич.  Географски координати (WGS 84): северна ширина: N 43° 20' 30,46891" източна дължина: E 28° 03' 50,31980"

Идентификационен код:	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реки
б) надморска височина на терена	К. терен: +6.43 м;      Кота манометър: 7.01м; Надморска височина на водното ниво: +19.01 м.						
в) технически параметри (конструкция)	<b>Конструкция:</b> 0,00 – 11,40м - Ø308 - техническа колона - циментирана 0,00 + 139,90м - Ø 324 – стоманена колона - циментирана 0,00 + 895,20м - Ø 168 - стоманена експлоатационна колона - циментирана						
г) оборудване	895,20м + 1400,00м - Ø 139 открит интервал Фонтанна арматура, водомер, манометър						
о) статично водно ниво	Статично водно ниво: 12 м Надморска височина на водното ниво: +19,01 м.						
Параметри на разрешеното водовземане:							
а) разрешен средногодишен дебит	2,0 л/сек						
б) разрешен максимален дебит/време за черпене	14,85 л/сек						
в) разрешен годишен воден обем	63 014 м <sup>3</sup> /год.						
г) разрешен сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	63 014 куб.м - целогодишна експлоатация						
д) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване	50773 куб.м						
д) максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното(ите) съоръжение(я)	S <sub>max доп.</sub> = 12,0 м (на самоизлив)						
Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 63 014 м <sup>3</sup> /год						

Идентификационен код	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реки
----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

<b>Обект на водоснабдяване:</b>	Почивно – оздравителна база на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД гр. Козлодуй, намираща се в ПИ 39459.503.221 по КК и КР на с. Краево, общ. Балчик, област Добрич, собственост на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД гр. Козлодуй.
<b>Срок на действие на разрешителното:</b>	Начален срок: 23.07.2020г. Краен срок: 22.07.2030г.
<b>Начален срок на упражняване правото на водовземане:</b>	До 1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтирани и пломбирани водомери за измерване на добитите и ползвани за разрешената цел водни обеми и при учредена СОЗ.
<b>Задължение за заплащане на такса за водовземане:</b>	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифата за таксите за водовземане и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.</li> <li>2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.</li> <li>3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до <b>15 февруари</b>.</li> <li>4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. резултатите от собствения мониторинг;</li> <li>4.2. показанията на измервателните устройства, и</li> <li>4.3. резултатите от извършения през годината контрол.</li> </ol> </li> <li>5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията.</li> <li>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булетат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</li> </ol>
<b>Изисквания към местата за мониторинг:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да предприеме действия за учредяване на СОЗ, съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.</li> <li>2. Да монтира водомер в непосредствена близост до сондаж Вп-45 Краево, в пояе 1 на СОЗ, с цел измерване на добитите водни обеми.</li> <li>3. Да монтира водомер на територията на Почивно – оздравителна база на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД гр. Козлодуй, с цел измерване на ползваните водни обеми.</li> <li>4. Да монтира манометър за измерване на устиевото налягане на сондажа.</li> <li>4. На основание чл. 5 от Наредба № 3/16.10.2000г. се забранява експлоатацията на водовземното съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.</li> </ol>


Идентификационен код:	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

<i>Изисквания към програмата за мониторинг:</i>	Титулярът на разрешителното: Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомерите за добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водоземане.
<i>Контролиращ орган:</i>	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
<i>Условия, при които се предоставя правото за водоземане</i>	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титулара.

**Регламент (ЕС) 2016/679**

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА  
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Идентификационен код:	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

## ПРИЛОЖЕНИЕ

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО № 2161 0086/23.07.2020г.**

### ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ

*Условия, при които е разрешено водовземането*

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<b>1. Условия за мониториране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</b>	<p>1.1. Да монтира шестзначни разходомерни устройства :</p> <p>1.1.1 в непосредствена близост до устието на сондажа - за измерване на добитите водни обеми.</p> <p>1.1.2. на територията на Почивно – оздравителна база на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД гр. Козлодуй - за измерване на ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да бъдат пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).</p> <p>1.3. Водомерите да бъде належно снабдени със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн.ДВ, бр. 98 от 2003г.). Сертификатът да се съхранява от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ ползваните количества минерална вода от сондажа.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с иломба на басейновата дирекция, поставени след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се занесват фабричните номера и началните им показания, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводните отклонения и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>

Идентификационен код:	21610086	2	B	2020	39459	2	Черноморски Добруджански реки
<b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водоземане;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите и устиевото налягане на сондажа, както и информация за изправността им. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>						
<b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демантирането на неизправния водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обектовете, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната.</p>						
<b>4. Условия за действие при повреда на водомерите</b>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демантирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.7.</p>						

Идентификационен код	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански регион
----------------------	----------	---	---	------	-------	---	------------------------------------

<p>5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане</p>	<p>5. Да не препятства черпенето на минерална вода от водовземното съоръжение по други разрешени водовземания.</p>
<p>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</p>	<p>6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно - битовото водоснабдяване на обекта. 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.</p>
<p>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</p>	<p>7.1. Да не предостави минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 7.2. Да предоставя услуги за питейно - битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране.</p>
<p>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръженията за минерални води</p>	<p>8.1. Присъединяването на отклоненията за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно проекта за присъединяване и схема на устнево оборудване с разходомерни устройства (Приложение 1).</p>
<p>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</p>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.</p>
<p>10. Условия за обявяване на състави на минералните води, съгласно извадените от министъра на здравеопазването сертификати или бальнеологична оценка</p>	<p>10.1. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства. 10.2. Да изготви бальнеологична оценка на водата от минералния водоизточник Ви-45 Кранево, предвидена за ползване на СПА – процедури и за профилактични цели, съгласно изнекванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортните (обн. ДВ. бр.79/1987г.).</p>

Идентификационен код	21610086	2	В	2020	30139	2	Черноморски Добруджански реки
----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

<p><b>11. Условия за контрол:</b></p>	<p>11.1. Параметрите на водовземането:  11.1.1. разрешен средноденоношен;  11.1.2. разрешен годишен воден обем;  11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;  11.1.4. максимално допустимото експлоатационно понижение, при съществуващото оборудване;  11.2. Спазване на разрешените цели на водовземане;  11.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);  11.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват минералните води.  11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;  11.6. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;  11.7. Направените предписания от контролния орган.</p>
<p><b>12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането</b></p>	<p>12.1. Да не превишава параметрите на водовземането.  12.2. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното.  12.3. Да се предприемат мерки за защита на водоземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите.  12.4. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.  12.5. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи.</p>
<p><b>13. Условия за изменение на разрешителното:</b></p>	<p>13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.  13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.  13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>
<p><b>14. Условия за продължаване на разрешителното:</b></p>	<p>14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.  14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: заявлението е подадено в срока по т.14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p>



Идентификационен код:	21610086	2	В	2020	39459	2	Черноморски Добруджански басейн
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	------------------------------------

	14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т. 14.1, и т. 14.2.
<b>15. Условия за отнемане на разрешителното:</b>	<p>15.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>15.2. Неупражняване на правото на водовземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане;</p> <p>15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четирнадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляра.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

