



УСТИЕ НА СОНДАЖ ВИ М 1

Хоризонтален разрез А-А М 1:20



Вертикален разрез Б-Б М 1:20



-45 АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

20


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди започване на строителството проектът да бъде съгласуван с всички заинтересовани инстанции.
2. Преди започване на строителството да се извикат представители на всички фирми, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения за уточняване точното им местоположение.
3. При прокарване на тръбопровода по безизкопен способ, да се обходи трасето заедно с експлоатиращите предприятия за маркиране на подземните проводи в обхвата на сондажната дейност.
4. Тръбите да се полагат върху пясъчна подложка от 10 см.
5. Обратната засилка да се изпълни с пясък до 20 см над теме тръба и мека пръст до кота терен.
6. Около подземните проводи да се копае внимателно на ръка. Всички разкриващи се проводи да се укрепят и сигнализируют.
7. По време на строителството изкопите да се оградят и сигнализируют (светлинно през нощта), като се вземат всички мерки за БЗР и безопасност на движението.
8. При различие от проекта да се потърси проектанта за даване на указания.

към друг
консуматор →

РЕГИСТЪР		РЕГИСТРАЦИОНЕН № 350175	
Сектор:	ВС	инж. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ	
Класификация:	по-достоверност по VIII	Дата на издаване: 27.08.2019г.	

към друг
консуматор →

 „ГЕОХИДРОДИНАМИКА“ ЕООД		
Гр.София ж-к „Посип“ б, бл.611, кв.Б, ап.37, тел: 02/9275581; 0888344794;0897999585;geohydrodynamika@mail.bg		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД	
ОБЕКТ:	„ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЧИВНО-ОЗДРАВИТЕЛНА БАЗА (ПОБ) НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ВЪРХУ ПИ 39459.503.221 ПО КК И КР НА С.КРАНЕВО, ОБЩИНА БАЛЧИК“	ФАЗА: ИП
ЧЕРТЕЖ:	Устие на Сондаж Вн - 45 АЕЦ „Козлодуй“	МАЩАБ М 1:20
ЧАСТ:	В и К	№ 02
ПРОЕКТАНТ:	д-р инж. Васил Йорданов	ДАТА: 12.2019г.
УПРАВИТЕЛ:	Величко Величков	