



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Изх. № 26-00-7504/М
гр. Варна 01.10.2021 г.

Вх. № 26-00-7504/14.09.2021 г.

ДО
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ
УПРАВИТЕЛ НА:
“ТЕССА ЕНЕРДЖИ” ЕООД
УЛ. “ИВАЙЛО” №4, РАЙОН ТРИАДИЦА
ГРАД СОФИЯ



e-mail: info@tessa-energy.com

КОПИЕ ДО
Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
ПЛ. „21 - ВІ СЕПТЕМВРИ“ №6
ГРАД БАЛЧИК

Г-ЖА ЦАНКА КОЛЕВА
КМЕТ НА СЕЛО ТРИГОРЦИ
ОБЩИНА БАЛЧИК

e-mail: trigortsi@balchik.bg

Г-Н ЕРХАН МЮСТЕДЖЕБ
КМЕТ НА СЕЛО КРЕМЕНА
ОБЩИНА БАЛЧИК

e-mail: kremena@balchik.bg

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЩЕРЕВ,

Приемам представеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. №26-00-7504/14.09.2021 г. за ИП „Промяна в техническите параметрите на деветнадесет вятърни генератора, със съпътстваща техническа инфраструктура – подстанция, въздушни електропроводи, кабелни линии, кранови площадки“ в поземлени имоти №№39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.26.9, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.12, 39623.19.12, 39623.26.10, землище на село Кремена, община Балчик, поземлени имоти №№73095.10.7, 73095.10.8, 73095.12.64, 73095.12.62, 73095.11.5, 73095.12.49, 73095.12.66, землище на



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-842, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

село Тригорци, община Балчик, възложител: "Тесса Енерджи" ЕООД като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

На основание чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г.) Ви уведомявам че:

I. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС:

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се установи следното:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Промяна в техническите параметрите на деветнадесет вятърни генератора, със съпътстваща техническа инфраструктура – подстанция, въздушни електропроводи, кабелни линии, кранови площадки“ в поземлени имоти №№39623.16.5, 39623.17.10, 39623.18.8, 39623.18.10, 39623.18.7, 39623.26.9, 39623.13.11, 39623.13.9, 39623.19.10, 39623.26.12, 39623.19.12, 39623.26.10, землище на село Кремена, община Балчик, поземлени имоти №№73095.10.7, 73095.10.8, 73095.12.64, 73095.12.62, 73095.11.5, 73095.12.49, 73095.12.66, землище на село Тригорци, община Балчик, възложител: "Тесса Енерджи" ЕООД.
2. ИП предвижда промяна в техническите характеристики на един ветрогенератор, а именно:
 - Височина на кулата – до 210 метра;
 - Диаметър на ротора – до 162 метра;
 - Номинална мощност – до 6 MW.
3. Настоящото ИП има връзка с издадени:
 - Решение № 68-ПР/ 2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Изграждане на 13 бр. ветрогенератора“ в землище на село Кремена, община Балчик.
 - Решение № 69-ПР/ 2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Изграждане на 7 бр. ветрогенератора“ в землище на село Тригорци, община Балчик.

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в *точка 3, буква „и“ съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра* от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия:

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба.
2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложението по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на

Министерството на околната среда и водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/;

Към искането да се приложат:

- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. №26-00-7504/14.09.2021 г.
- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* да бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните въпроси:
 - Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение;
 - Подробно описание на всички технологични дейности и процеси;
 - Приложен актуален картен материал и схеми -вътрешни, въздушни и външни ел. мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към електропреносната мрежа, подстанции, свързващи пътища, монтажна площадка и др.
 - Алтернативи за предвиждащия се модел ветрогенератор – предимства и недостатъци.
 - Да се представи Предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на електрическа енергия и/или Предварителен договор за присъединяване на обект на ЕСО цел доказване възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа за заявената мощност;
 - Да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141, 141а, 142 от Наредба №14 от 2005 год. и по-специално:
 - минимално разстояние до най-близкото населено място;
 - ефективна изолация от шум, вибрации и инфразвук;
 - разстояние между генератора и намиращите се в близост други вече изградени генератори;
 - изисквания по отношение на фундамента под съоръжението.
 - начина на разполагане върху терена.
 - В тази връзка за обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, съгласно чл. 136, т. 1 от Наредба № 14 на този етап трябва да са налице данни за обезпеченост с вятър и по конкретно:
 - изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на скоростта на вятъра по време и посока.
 - статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката.
 - статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на пропелера на генератора.
 - оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на пропелера - когато няма данни по горната точка.
 - Анализ на кумулативното въздействие в област Добричка.
- 3. На основание чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* за изясняване на обществения интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице
 - осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин

- за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен носител на село Кремена, община Балчик, село Тригорци, община Балчик и община Балчик.
 - В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 село Кремена, община Балчик, село Тригорци, община Балчик и община Балчик:
 - осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
 - в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7.
4. Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се извършва преценка:
- по искане на възложителя;
 - при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие;
 - в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите.

II. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

Имотите предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположени са защитени зони за опазване на дивите птици: ВГ0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-129/10.2.2012 г. и допълнена със Заповед №РД-81/28.01.2013 г. (обн. ДВ бр. 10/2013 г.) и Заповед №РД-389/07.07.2016 г. (обн. ДВ бр. 59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите, ЗЗ „Балчик“, с код ВГ 0002061, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № 130/10.02.2012 (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.), на министъра на околната среда и водите, ЗЗ „Белите скали“, с код ВГ 0002097, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № 353/03.05.2012 (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) и 816/12.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 100/15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и водите, ВГ0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-559/21.9.2009 г. и допълнена със Заповед №РД-97/06.02.2014 г. (обн. ДВ бр. 15/2014 г.) и Заповед №РД-818/12.12.2017 г. (обн. ДВ бр. 100/2017 г.) на министъра на околната среда и водите и ВГ0002115 „Било“ опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-330/28.04.2014 г. и допълнена със Заповед №РД-817/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна: ВГ0000133 „Крайморска Добруджа“, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите, ВГ0000133 „Комплекс Калиакра“, обявена със Заповед № 815/12.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 100/15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и водите и ВГ0000102 „Долината на река Батова“ обявена със Заповед № РД-800/09.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп)*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (33).

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за ОВОС*.

С уважение

ЕРДЖАН СЕБАЙГИН
Директор на РИОСВ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679