




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - 136 /ПР/2023 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получен становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV „Балчик“, фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана територия, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с индикативна инсталирана мощност до 40 MW, ел. подстанция и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФЕЦ към преносната електрическа мрежа на ЕСО (електрическа подстанция 110/20 kV „Балчик“), свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 69643.501.158, ПИ 69643.501.159 и ПИ 69643.501.160, които участват в УПИ I-13,14,160 за „стопански двор“ и УПИ II-18,158,159,160 за „конезавод“, кв. 2, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на нови УПИ: УПИ IV-160 за „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция“, УПИ VI-158,159,160 за „Стопански двор и електропроизводство“, УПИ III-13 за „Стопански двор“, УПИ V-14 за „Стопански двор“ и УПИ VII-18 за „Стопански двор“ в кв.2, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич в кв. 2 и изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническа инфраструктура: нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/110 kV в нов УПИ IV-160 за „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция“, кв. 2, идентичен с ПИ 69643.501.160, с. Стражица, общ. Балчик, област Добрич, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик“, находяща се в ПИ 02508.55.2, урбанизирана



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №94
Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



територия, с площ 12698 кв.м. НТП „за електроенергийното производство“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО-СТРАЖИЦА“ ЕООД
Адрес и седалище на управление: гр. Ловеч, Източна промишлена зона, ул. “Кубрат”

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Настоящото ИП предвижда изграждане на нов въздушен електропровод (ВЛ) 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик” и фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана територия, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с индикативна инсталирана мощност до 40 MW, ел. подстанция и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФЕЦ към преносната електрическа мрежа на ЕСО (електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик“), с възложител „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО-СТРАЖИЦА“ ЕООД.

Кабелната линия (ВЛ) 110 kV е предвидена да се изгради за електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа, съгласно предварителен договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия ПРД-ПР-110-853/06.10.2022г., между Възложителя и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

ВЛ 110 kV се предвижда да е с обща дължина 4316 линейни метра до имотната граница на поземлен имот с идентификатор 69643.501.160, с. Стражица, общ. Балчик. Дължината на трасето на територията на землището на гр. Балчик ще е 3161 линейни метра. Общата засегната площ от трасето на ВЛ 110 kV, заедно с неговите сервитути ще е 88,145 декара. Дължината на трасето на ВЛ 110 kV на територията на землището на с. Стражица, общ. Балчик ще е 1155 линейни метра, като е предвидено изграждането на 8 броя стълбове. Общата засегната площ от трасето на ВЛ 110 kV, заедно с неговите сервитути ще е 33,490 дек.

Електропроводът ще се изгради от стълбове с болтова конструкция, подцинковани от съществуващата гама, с триъгълно разположение на проводниците и едно мълниезащитно въже. Фазовите проводници на новата въздушна линия е планирано да бъдат 1x3xАСО-400 (в сноп от три проводника), отговарящи на Български държавен стандарт (БДС) 1133-89, като мълниезащитното въже ще бъде едно, с вградени оптични влакна. Дължината на съоръжението ще е близо 4,316 километра, като ще бъде изградено посредством 30 стоманорешетъчни цинковани стълбове с болтово-заваръчна конструкция. Точната необходима площ за стълбовете ще бъде определена в работен проект. За изграждането на фундаментите се предвижда извършване на изкопни работи с механизация. Дълбочината на изкопите ще варира според типа на почвата и фундамента. Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете, съгласно одобрените технически или работни проекти. Полагането, видът на армировката и избора на фундамент ще се определят от височината на стълба и геоложките особености на подложната повърхност за всеки от терените, върху който ще се монтира стълб.

Трасето на ВЛ 110 kV ще преминава през следните поземлени имоти, както следва:

ПИ №	НТП на имота	Вид собственост
02508.507.43	Нива	Частна
02508.507.104	За селскостопански, гопски. ведомствен път	Общинска публична
02508.507.245		Държавна публична

02508.507.102	За селскостопански, горски, ведомствен път	Общинска публична
02508.507.39	Нива	Частна
02508.507.25	Нива	Частна
02508.507.36	Нива	Частна
02508.507.246	Нива	Частна
02508.507.40	Нива	Частна
02508.507.29	Нива	Частна
02508.507.254	Нива	Частна
02508.526.28	Нива	Частна
02508.524.25	Нива	Частна
2508.524.24	Нива	Частна
02508.524.502	Нива	Частна
02508.524.22	Нива	Частна
02508.524.501	Нива	Частна
02508.524.23	Нива	Частна
02508.508.238	Пасище	Стопанисвано от общината
02508.508.237	За местен път	Общинска частна
02508.524.101	За селскостопански, горски, ведомствен път	Общинска публична
02508.508.202	За път от републиканската пътна мрежа	Държавна частна
02508.508.73	Нива	Частна
02508.508.75	Нива	Частна
02508.508.74	Нива	Частна
02508.508.239	Друг вид дървопроизводителна гора	Държавна публична
02508.524.40	Нива	Общинска частна
02508.524.66	Нива	Частна
02508.507.27	Нива	Частна
02508.507.26	Нива	Частна
02508.524.61	Нива	Частна
02508.507.28	Нива	Частна
02508.524.65	Нива	Частна
02508.526.52	Нива	Частна
02508.526.34	Нива	Частна
02508.526.101	За селскостопански, горски,	Общинска публична
02508.526.262	Нива	Общинска частна

02508.526.261	Нива	Частна
02508.526.221		Държавна публична
	За път от републиканската пътна мрежа	
02508.526.13	Нива	Частна
02508.526.220	Друг вид дървопроизводителна гора	Държавна публична
02508.526.41	Нива	Частна
02508.526.31	Нива	Частна
02508.526.53	Нива	Частна
02508.524.247	Друг вид дървопроизводителна гора	Държавна публична
02508.526.42	Нива	Частна
02508.526.19	Нива	Частна
02508.524.102	За селскостопански, горски, ведомствен път	Общинска публична
02508.526.26	Нива	Частна
02508.526.23	Нива	Частна
02508.526.32	Нива	Частна
02508.526.264	Нива	Частна
02508.526.265	Нива	Частна
02508.526.27	Нива	Частна
02508.526.3	Нива	Частна
02508.526.18	Нива	Частна
69643.501.160	За стопански двор	Частна
69643.6.7	За селскостопански, горски, ведомствен път	Общинска частна
69643.6.5	Нискостъблена гора	Държавна публична
69643.6.6	Пасище	Общинска частна
69643.7.8	Нива	Държавна частна
69643.6.2		Държавна публична
	Друг вид Дървопроизводителна гора	
69643.6.10	Нива	Държавна частна

Строителството ще се извърши едноетапно. В процеса на строителството ще бъдат извършени следните строително-монтажни работи:

- трасиране на линията;
- изпълнение на фундаментите за стълбовете, монтаж и изправяне на новите стълбове;
- заземление;
- монтаж на изолятори и други съоръжения по линията;
- довършителни работи;
- благоустройване и замерване.

По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали като кофраж, бетон, баластра, чакъл, спомагателни материали, бои, лакови покрития, машинно

оборудване и др. При изграждане на въздушния електропровод ще се образуват изкопни земни маси. Горният почвен слой, богат на хумус, ще бъде запазен и след приключване на строителството ще бъде използван за обратна засипка. В периода на експлоатация ще бъде използвана електроенергия.

Предвидената за изграждане фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) ще е разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, с обща площ 489,853 дка. НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич и ще е с индикативна инсталирана мощност до 40 MW. Предвижда се монтаж на 69888 бр. монокристални панела в серия стрингове и 52 бр. инвертора. Ще се използват модули с номинална мощност 700 Wp и номинално напрежение 1500V DC. Панелите ще бъдат монтирани стационарно върху в имотите на статични конструкции. Разстоянието между панелите ще е до 9,20 м, ширина на панела 4,79 м и ограничителен ъгъл на поставяне 22,6 °, височина над земята 1 м. Последователното включване на модулите в стринг ще се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни куплунзи. Двата крайни модула от всеки стринг чрез DC кабел ще се свързват към входа на инвертора. Кабелът ще е за външен, подвижен или неподвижен монтаж и ще е устойчив на атмосферни влияния, високи и ниски температури и UV радиация. Всички панели ще бъдат заземени, заедно с конструкцията. За заземител ще се използват колове от ъглова стомана 63/63/6 м с дължина 1,5м и/или аналогични. За връзка между фотоволтаичните панели и инверторите ще се използва соларен кабел 6 мм² и/или 4мм², като прехода от фабричните крайници ще става в клемни кутии, монтирани под панелите. Използваните кабели ще отговарят на изискванията за монтаж на открито. Кабелите от фотоволтаичните панели ще се положат свободно под панелите, като към инвертора ще става по кабелни скари 100/50 мм, монтирани по конструкцията. Кабелите от панелите към инверторите ще се маркират с кабелни марки. Кабелната скара ще се върже към заземителния контур. Връзката между две съседни скари ще става с многожилен проводник със сечение мин 10 mm².

Присъединяването на ФЕЦ ще се извърши чрез изграждане на ел. подстанция (нова повишаваща подстанция Ср/110кУ) в ПИ 69643.501.160 по КККР на с. Стражица, общ. Балчик. Подстанцията ще подава произведената електроенергия към преносната електрическа мрежа на ЕСО, съгласно Предварителен договор за присъединяване на обект на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа между „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД и „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО - СТРАЖИЦА“ ЕООД.

Техническите параметри на подстанцията са:

- Съотношение на напрежението (линия към линия) 110/21 KV;
- Номинален капацитет;
- HV MVA 50;
- IV MVA 50;
- Брой фази - 3-phase;
- Векторна група - YNO;
- Тип на трансформатора - маслен с намалени загуби;
- Приложим стандарт - IEC 60076 / IS 2026.

Реализацията на ИП е свързана с изработването на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-13,14,160 за „стопански двор“ и УПИ II-18,158,159,160 за „конезавод“, кв. 2, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на нови УПИ:

- УПИ IV-160 за „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция“,
- УПИ VI-158,159,160 за „Стопански двор и електропроизводство“,
- УПИ III-13, за „Стопански двор“,
- УПИ V-14, за „Стопански двор“
- УПИ VII-18, за „Стопански двор“

Със Заповед № 203/06.03.2023г. на кмета на Община Балчик е разрешено изработването на изменение на ПУП-ПРЗ. Изменението на ПУП-ПРЗ ще се реализира при следните устройствени показатели:

- Устройствена зона – Пп;
- Плътност на застрояване – 80 %;
- Кинт – мин. 0,8;
- Озеленяване – макс. 10%.

С Решение № 734 по Протокол № 42/23.03.2023г. на Общински съвет – Балчик е разрешено изработването на Подобен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническа инфраструктура: нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/110 kV в нов УПИ IV-160 за „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция”, кв. 2, идентичен с ПИ 69643.501.160, с. Стражица, общ. Балчик, област Добрич, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик”, находяща се в ПИ 02508.55.2, урбанизирана територия, с площ 12698 кв.м, НТП „за електроенергийното производство”, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основание чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато извършването само на преценка ОВОС, предвид това, че инвестиционното предложение е включено в Приложение № 2 на ЗООС и за него, се изисква и изготвянето на самостоятелни планове по чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002061 „Балчик”, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-130/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0002061 „Балчик”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Добрич с изх. № 10-97-1/04.10.2023г. при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените условия в становището. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС (ДВ, бр. 81/2019 г.) на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.
2. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води.
3. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Строителните отпадъци ще бъдат третирани съобразно изискванията на ЗУО.
4. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
5. По време на експлоатацията на обекта не е предвидено водовземање за питейни, промишлени или други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или от подземни води.
6. Предвидената дейност, свързана с преноса на електроенергия, не изисква използването на вода за производствени/промишлени цели и съответно няма да се генерират отпадъчни води.
7. Не се предвижда изграждането на водопроводи и канализационни съоръжения
8. РЗИ –Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
9. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
2. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
3. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
4. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената защитена зона- ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002061 „Балчик”, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-130/10.02.2012г. (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.) на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

- 4.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ ВГ0002061 „Балчик“ на около 1500 м, по права линия.
- 4.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик“ – на около 6 км.
- 4.3. С реализацията на ИП не се засягат влажни зони, планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 62 км, а най-близката влажна зона – Черно море, се намира на около 5.2 км от територията, предмет на ИП.
- 4.4. Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на видове и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ ВГ0002061 „Балчик“, предвид следното:
- Инвестиционното предложение е свързано и с изработване на проект на ПУП-ПП за нов въздушен електропровод 110 kV. Ще бъдат изградени 30 бр. желязо-решетъчни /ЖР/стълбове. Общата дължина на трасето е 4316 линейни метра.
 - Ще се изгради фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в ПИ 69643.501.158, ПИ 69643.501.159 и ПИ 69643.501.160, които участват в УПИ I-13,14,160-с отреждане „Стопански двор“ и УПИ II-18,158,159,160 - с отреждане „Конезавод“, кв.2, с. Стражица, община Балчик, при Макс. Плътност на застр. – 80%, Макс. К инт – 0,8, Мин. Озел. – 10%, Макс. Устройствена зона Пп. Имотите са урбанизирана територия.
 - За ИП ще се използва съществуващата в района техническа инфраструктура (пътища/улици, електрозахранване и др.). Водоснабдяването и канализация не са необходими.
 - Присъединяването на ФЕЦ ще се извърши чрез изграждане на ел. подстанция (нова повишаваща подстанция Ср/110кV) в ПИ 69643.501.160 по КККР на с. Стражица, общ. Балчик. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ - най-близо разположената е ЗЗ за опазване на дивите птици ВГ0002061 „Балчик“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите – на около 700 м.
 - При реализацията на ИП няма да има промяна в предназначението на имотите. Характерът на ИП не предполага възпрепятстване на прелета на мигриращи видове птици. Територията, предмет на ФЕЦ, е в строителните граници на населено място и извън границите на защитената зона, поради което не е предпоставка за фрагментация, която да доведе до разпокъсване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ.
 - С ИП не се засягат характеристики на ландшафта, които със своята линейна и непрекъсната структура са от значение за миграцията и разпространението на видовете. Предвид горното действия предвидени с ИП не създават предпоставка за фрагментация на местообитания на видове или популации на видовете птици, предмет на опазване в най-близо разположената защитената зона – ЗЗ ВГ0002061 „Балчик“.
 - ПИ се намира в урбанизираната територия и извън ЗЗ, където има постоянно присъствие на хора, шум, светлина и др. - активната урбанизация и въздействията върху околната среда от човешката дейност, в обособената зона, са отдавна палични и няма да има нови по вид и характер въздействия, поради което вероятността да се срещат местообитания на видове птици е минимален. С оглед гореизложеното и отдалечеността на ИП от границите на ЗЗ, не се очаква безпокойство, което води до преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона. ВЛ е възможно е да окаже въздействие на прелитат рещи се и други активно летящи мигриращи птици, при почивка и прелет на трасето. С цел недопускане на възможни инциденти с птици на стълбовете е необходимо да се поставят птицебрани.
 - В Община Балчик има други ИП/ППП предимно, свързани с реализиране на жилищно и курортно строителство, обществено-обслужващи дейности, складово-производствени дейности, изграждане на ветрогенератори и др. във и извън границите на ЗЗ. ИП може да се кумулира с други ИП/ППП със сходен характер, предимно свързани със застрояване.

но предвид, че имотът е отдалечен от ЗЗ и представлява урбанизирана и антропогенно повлияна територия, както и че същият се намира в урбанизираната територия, не се очаква реализацията на ИП да допринесе за увеличаване на кумулативното въздействие съвместно с други ИП/ППП. Предвид това и гореизложените мотиви, ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, при взаимодействие с процедураните ИП/ППП, предвид факта, че същото не е предпоставка за отрицателно въздействие върху защитената зона и не допринася за значително увеличаване на кумулативния ефект по отношение на засегната площ, генериране на шум, фрагментация, генериране на емисии и отпадъци, използване на природни ресурси и др., които да засегнат структурата и функциите на защитената зона над оцененото с екологичната оценка и оценката за съвместимост със ЗЗ, проведени за ОУП на Община Балчик.

- 4.5. Не се очаква отрицателно въздействие върху природозащитните цели на ЗЗ BG0002061 „Балчик“, свързани с: опазване и поддържане на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; възстановяване на местообитанията на видовете птици, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние, т. като с реализацията на ИП: не се възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намалява площта или качеството на природните типове местообитания или местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намалява популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; доведе до обезпокояване, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; причини изместване на видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; доведе до разпокъсване на местообитанията или местообитания на видовете; доведе до загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните местообитания или видове в ЗЗ; да наруши факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; да наруши баланса, разпространението и плътност на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Замърсяването на атмосферния въздух през строителния период ще бъде краткосрочно в локален мащаб, разпределено във времето за реализация на ИП. Въздействие по време на експлоатация - не се очаква атмосферното замърсяване и надвишаване на нормите в обхвата на населеното място. Не се очаква кумулативен ефект с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
2. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда.

4. По време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
6. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
7. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Балчик и кмета на с. Стражица, общ. Балчик с изх. № 26-00-3821/А4/01.06.2023г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 01.06.2023г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 01.06.2023г., че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 02.06.2023г. В резултат на осигурения достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 21.09.2023г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 21.09.2023г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 21.09.2023г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 25.09.2023г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-3821/А9/21.09.2023г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Балчик и кмета на с. Стражица, общ. Балчик, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Балчик с изх. № 23-БЧ-009318_001/11.10.2023г. и кмета на с. Стражица, общ. Балчик с изх. № РД-02-01-50/13.10.2023г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следното задължително условие, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

Преди стартиране експлоатацията на предвиденият за изграждане въздушен електропровод, предмет на ИП, да се поставят птицебрани /шъркелобрани/ върху всички електрически стълбове, част от ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Ловеч в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:

31. 10. 2026

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ – Варна

