



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД, за издаване на разрешително за водоземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения - каптирани извори: КИ „Салханата 1“, КИ „Салханата 2“ и КИ „Салханата 3“ разположени в ПИ № 53120.29.156 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено питейно-битово водоснабдяване“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Подземно водно тяло с код BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна - Ботево-Батово
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по отношение на нитрати.</p> <p>В програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., са предвидени конкретни мерки за подобряване на количественото и химичното състояние имащи отношение към водоземането:</p> <ul style="list-style-type: none">•Мярка „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“•Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;•Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;• Мярка: „Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“. <p>В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Да предприеме действия за учредяването и приемането на СОЗ, съгласно действащото законодателство“.2. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води,

	<p>регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.</p> <p>3. Съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.</p> <p>4. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.</p> <p>5. Заустването и третирането отпадъчни води да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и действащите законови и подзаконови актове.</p> <p>6. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН 9-6/2023 г.</p> <p>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022 – 2027 г.:</p> <p>Водоземните съоръжения, разположени в ПИ № 53120.29.156 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич и обектът на водоснабдяване с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към гореспоменатите обекти, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление, предвид което в разрешителното ще бъде поставено условие:</p> <p>„Да уведоми БДЧР и съответните РЗИ в случаи на наводнени водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване както и за предприетите от тях коригиращи действия за осигуряване на съответствие на водите с показателите по Наредба № 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.“</p> <p>Допълнителна информация е представена в „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водоземни съоръжения:</p>	<p>Каптирани извори:</p> <p>КИ „Салханата 1“, разположен в ПИ № 53120.29.156 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с Договор за стопанисване и експлоатация на съоръженията.</p> <p>КИ „Салханата 1“ е вписан в регистъра за стопанска дейност с регистрационен № 252 018 0837/11.07.2007 г., като „оборудван за експлоатация“.</p>

	<p><i>Географски координати (WGS 84):</i> КИ „Салханата 1“ северна ширина: N 43° 24' 34,8" източна дължина: E 28° 03' 46,40" Кота терен : 125 м</p> <p>КИ „Салханата 2“, разположен в ПИ № 53120.29.156 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с Договор за стопанисване и експлоатация на съоръженията.</p> <p>КИ „Салханата 2“ е вписан в регистъра за стопанска дейност с регистрационен № 252 018 0838/11.07.2007 г., като „оборудван за експлоатация“.</p> <p><i>Географски координати (WGS 84):</i> КИ „Салханата 2“ северна ширина: N 43° 24' 36,1" източна дължина: E 28° 03' 51,60" Кота терен : 134 м</p> <p>КИ „Салханата 3“, разположен в ПИ № 53120.29.156 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с Договор за стопанисване и експлоатация на съоръженията.</p> <p>КИ „Салханата 3“ е вписан в регистъра за стопанска дейност с регистрационен № 252 018 03052/11.09.2024 г., като „оборудван за експлоатация“.</p> <p><i>Географски координати (WGS 84):</i> КИ „Салханата 3“ северна ширина: N 43° 24' 35,80" източна дължина: E 28° 04' 01,30" Кота терен : 157 м</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>Обществено питейно-битово водоснабдяване“ на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво - Годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект 	<p>Общо $Q_{\text{среден}} = 3,8 \text{ l/s}$, в т.ч. за:</p> <p>КИ „Салханата 1“ $Q_{\text{среден}} = 1,27 \text{ l/s}$ КИ „Салханата 2“ $Q_{\text{среден}} = 1,27 \text{ l/s}$ КИ „Салханата 3“ $Q_{\text{среден}} = 1,27 \text{ l/s}$</p> <p>Максимален дебит на черпене – $Q_{\text{max}} =$ конструктивно определен дебит</p> <p>$S_{\text{max exp.}}$ – конструктивно определено</p> <p>Годишно водно количество $120\,000 \text{ m}^3/\text{y}$, в т.ч. на:</p> <p>КИ „Салханата 1“ $= 40\,000 \text{ m}^3/\text{y}$ КИ „Салханата 2“ $= 40\,000 \text{ m}^3/\text{y}$ КИ „Салханата 3“ $= 40\,000 \text{ m}^3/\text{y}$</p> <p>Минимално водно количество за водоснабдяване на с. Оброчище $= 96\,000 \text{ m}^3/\text{y}$.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p>

използване на водите:	- ненарушаване на вече придобити права на съседни ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. 14 дни от датата на обявяването.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

